



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.МЛ04.В.00819

Серия RU № 0112716

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «Радиофизические Тестовые Технологии»,  
 юридический адрес: Россия, 125315, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.10, стр. 1,  
 фактический адрес: Россия, 107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, 12/11, корп. 17, оф. 3-10,  
 тел./факс: +7 (495) 748 7861, mail@certific.ru  
 Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЛ04 выдан 18.08.2010 ФАТРИМ

## ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «Связь инжиниринг», ОГРН: 1027739780860,  
 адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 3, тел.: +7 (495) 544-21-90, факс: +7 (495) 655-79-61,  
 e-mail: info@sipower.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Связь инжиниринг»  
 адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 3, адрес производственного филиала:  
 115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 9.

## ПРОДУКЦИЯ

Статические источники питания СИП380, модели согласно приложению к сертификату: №0083918.  
 Серийный выпуск в соответствии с ДЕШК.430504.002 ТУ.

## КОД ТН ВЭД ТС

8504 40 300 9

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» утв. Решением КТС от 16.08.2011 г. №768,  
 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» утв. Решением КТС от 09.12.2011 г. №879

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта анализа производства № ТР ТС 017 от 27.03.2014,  
 Протоколов испытаний:  
 №405С11С10-14 от 06.11.14, №404С11С10-14 от 06.11.14, Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС, рег. №РОСС RU.0001.21МЭ48 с 07.10.2014 по 07.10.2019.  
 №701К/11/2014 от 06.11.14, №700К/11/2014 от 06.11.14, ИЛ электротехнических изделий «РегионТест» ФГБОУ ВПО «ИГХТУ», рег. №РОСС RU.0001.21МЛ37 с 08.09.2011 по 08.09.2016.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения, транспортировки и срок службы (годности) указаны в сопроводительной документации изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.11.2014 г. ПО 12.11.2019 г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

А.В. Шелудченков  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

А.А. Чижов  
(инициалы, фамилия)

**ПРИЛОЖЕНИЕ**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.МЛ04.В.00819Серия RU № **0083918**

Лист № 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Статические источники питания СИП380 моделей СИП 380Т ХХ Y Z К.L- M N/O, где  
Т - индекс исполнения (А – безтрансформаторные, Б – трансформаторные),  
ХХ - индекс значения полной номинальной мощности нагрузки, подключаемой к устройству, кВА,  
Y - индекс типа корпуса (Б – моноблок шкафного типа, К – блок типа «Rack Tower», М – модульная конструкция),  
Z - индекс наличия или отсутствия встроенной аккумуляторной батареи (АКБ) (А – АКБ встроенная или устанавливаемая в устройство (стойку), Д – АКБ внешняя (поставляется опционально)),  
К - индекс высоты шкафной стойки (только для модульного исполнения),  
L - индекс коэффициента мощности,  
М - индекс конфигурации системы снабжения устройства (1 – однофазная, 3 – трехфазная),  
N - индекс конфигурации системы электропитания нагрузки (1 – однофазная, 3 – трехфазная),  
O - индекс модификации или исполнения.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

А.В. Шелудченков  
(инициалы, фамилия)Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

А.А. Чижов  
(инициалы, фамилия)