ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель ЗАО «Связь инжиниринг»,

наименование организации, принявшей декларацию о соответствии

зарегистрированное Государственным учреждением Московская регистрационная палата 05 декабря 1997 г., основной государственный регистрационный номер 1027739780860,

сведения о регистрации организации (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

адрес места нахождения: 115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 9,
тел. +7-495-544-21-90, факс: +7-495-655-79-61, e-mail: info@sipower.ru

адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

в лице Генерального директора Кошелева Александра Александровича,

должность, ФИО представителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

действующего на основании Устава ЗАО «Связь инжиниринг», утвержденного Решением общего собрания акционеров ЗАО «Связь инжиниринг» от 25 ноября 2003 г.,

наименование и реквизиты документа, дающего право подписывать декларацию о соответствии (устав, доверенность и др.)

заявляет, что Источник бесперебойного питания переменного тока СИПБ2БА.9-11, изготавливаемый ЗАО «Связь инжиниринг», технические условия ДЕШК.430504.001 ТУ

наименование, тип, марка средства связи, номер технических условий

соответствует «Правилам применения оборудования электропитания средств связи», утвержденным Приказом Миниформсвязи России от 03.03.2006 № 21 (зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2006, регистрационный № 7638)

обозначение требований, соответствие которым подтверждено данной декларацией с указанием, при необходимости, пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание

2.1 Назначение

Источник бесперебойного питания переменного тока СИПБ2БА.9-11 (далее - оборудование) предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания средств связи.

2.2 Техническое описание

2.2.1 Версия программного обеспечения

Встроенное программное обеспечение версии С1.

2.2.2 Комплектность

В комплект поставки входят:
- блок оборудования;
- комплект кабелей;
- руководство по эксплуатации и паспорт.

2.2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации

Оборудование применяется на сети связи общего пользования в качестве оборудования электропитания средств связи.

2.2.4 Выполняемые функции

Оборудование обеспечивает:
- электропитание средств связи от сети переменного тока при исправной сети;
- электропитание средств связи от аккумуляторной батареи при неисправной сети;
- защиту средств связи от токовых перегрузок и перенапряжения.

2.2.5 Емкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем коммутации

Оборудование не выполняет функций систем коммутации.

2.2.6 Электрические характеристики

Наименование характеристики	Значение характеристики
Тип оборудования	ИБП двойного преобразования типа «AC-DC-AC»
Тип сети первичного электропитания	однофазная сеть переменного тока
Номинальное входное напряжение	220 В (230, 240 В - настраиваемое)
Номинальная частота входного напряжения	50 Гц
Максимальное импульсное напряжение на входе при длительности импульса не более 50 мкс	2 кВ
Номинальное выходное напряжение	220 В (230, 240 В - настраиваемое)
Номинальная частота выходного напряжения	50 Гц
Установившееся отклонение выходного напряжения от установленного значения в точках подключения средств связи, не более	±2%
Установившееся отклонение частоты выходного напряжения от установленного значения в точках подключения средств связи, не более	±5%
Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения, не более	5%
Выходная мощность (полная номинальная мощность нагрузки)	2 кВА/1,8 кВт
Значение напряжения автоматического переключения на аккумуляторную батарею при снижении напряжения в сети (при номинальной нагрузке)	(175±5) В
Время переключения электропитания средств связи на питание от аккумуляторной батареи, не более	0 мс
Аккумуляторные батареи	встроенные

2.2.7 Характеристики радиоизлучения (для радиоэлектронных средств связи)

Оборудование не является радиоэлектронным средством связи.

2.2.8 Реализуемые интерфейсы, стандарты

В оборудовании реализованы интерфейсы управления RS-232 и USB, опционально SNMP.

2.2.9 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания

2.2.9.1 Климатические и механические требования

Оборудование предназначено для эксплуатации в помещениях в следующих условиях:

- температура окружающей среды от 0 до 40 °С;
- относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25 °С;
- атмосферное давление 450 – 800 мм рт. ст.

Оборудование сохраняет работоспособность и параметры после воздействия вибрации с амплитудой ускорения 2g на частоте 25 Гц в течение 30 мин.

2.2.9.2 Способы размещения

Оборудование выполнено в виде отдельного блока, предназначенного для размещения на полу или иной горизонтальной поверхности.

2.2.9.3 Типы электропитания

Электропитание оборудования осуществляется от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Допускается настройка для работы в сетях переменного тока с номинальным напряжением 230 В, 240 В и частотой 50 Гц.

2.2.10 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования)

Оборудование не содержит встроенных средств криптографии (шифрования).

2.2.11 Сведения о наличии или отсутствии встроенных приемников глобальных спутниковых навигационных систем

Оборудование не содержит встроенных приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании Протокола испытаний № П.4511/15-СИПБ от 28.09.2015 ИЦ МТУСИ (аттестат аккредитации № ИЦ-04-18 от 21.10.2011, выдан Федеральным агентством связи, действителен до 21.10.2016).

Декларация составлена на трёх листах.

4. Дата принятия декларации 05.11.2015
число, месяц, год

Декларация действительна до 05.11.2020
число, месяц, год

М.П.

Генеральный директор
ЗАО «Связь инжиниринг» _____ А.А. Кошелев

Подпись представителя организации, подавшей декларацию — И.О. Фамилия

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.

_____ Р.В. Шередин

Подпись уполномоченного представителя Федерального агентства связи — И.О. Фамилия

Заместитель руководителя Федерального агентства связи

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № Д-7521
от «25» 11 2015 г.